Anerkennung

Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21 - 29
DE-71229 Leonberg

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 518004	4	20.10.2026	19.10.2030

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Elektrische Handansteuereinrichtung /
Manual Control Point
FT 4 A, 24V DC

Verwendung / Use

in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
in Entrauchungsanlagen in Treppenräumen /

in smoke and heat exhaust ventilation systems
in exhaust ventilation systems in stairways

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2592:2022-07

Köln, den 20.10.2026

Dr. Reinermann
Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Bellingen
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 518004 vom/ dated 20.10.2026

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Elektrische Handansteuereinrichtung / Manual Control Point	FT 4 A, 24V DC		

Anlage / Enclosure 2 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 518004 vom/ dated 20.10.2026

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfbericht / Test Report	151821-AU01+RWA01-PB01	06.09.2018	
Dokumentenliste / List of Documents:	FO_0368_V002_Zulassungs-Inhaltsverzeichnis FT4A_Umstellung	04.09.2026	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 518004 vom/ dated 20.10.2026

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Handsteuereinrichtung ist einsetzbar in trockenen Räumen im Temperaturbereich von -10 °C bis +55°C, .

Technische Daten (nach Herstellerangaben):	
Betriebsspannung (DC):	18 V bis 29 V
Ruhestrom (bei Nennspannung):	2,5 mA
Alarmstrom (bei Nennspannung):	6,5 mA
Alarmanzeige:	LED (rot)
Linienwiderstand:	22 kΩ
Alarmwiderstand:	44 kΩ

The manual control point can be used in dry rooms in the temperature range of -10 °C to +55 °C.

Technical data (manufacturer´s specifications):	
Operating voltage (DC):	18 V to 29 V
Quiescent current (at operating voltage):	2.5 mA
Alarm current (at operating voltage):	6.5 mA
Alarm indication:	LED (red)
Line resistance:	22 kΩ
Alarm resistor	44 kΩ