Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Notifizierte Stelle Nr. 0672

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0052

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e	**Obentürschließer „GEZE TS 4000 IS"** **mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat**
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke	**GEZE GmbH** **Reinhold-Vöster-Str. 21-29** **D-71229 Leonberg**
hergestellt im/in den Herstellwerk/en	**Werk 01**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der harmonisierten Norm/en	**EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 und EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006**
entsprechend System	**1**

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **23.10.2017** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

UNIVERSITÄT STUTTGART
(Stempel)
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT (MPA)

Stuttgart, 23.10.2017

Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11016-01-00

hEN 1+ 1/6

Materialprüfungsanstalt
Universität Stuttgart

Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0052

Klassifizierung des Türschließers

GEZE TS 4000 IS	EN 1154	4	8	6 1	1	1	4
	EN 1158	3	5	6 3	1	1	4

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, den 23.10.2017

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

(Dr. rer. nat. Stefan Lehner)
Leiter der Zertifizierungsstelle

(Stempel)

hEN 1+ 1 / 6