

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit**0432-CPR-00143-03**

Version 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Türschließersystem GEZE TS 5000

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für 1- und 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

GEZE GmbH**Reinhold-Vöster-Straße 21-29****71229 Leonberg****Deutschland**

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 14.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.11.2017 ausgestellt und bleibt bis zum 08.11.2022 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 08.11.2017



Im Auftrag

Dipl. Ing. Friedrich

Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).



Türschließersystem GEZE TS 5000**Herstellwerke**

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Türschließer	GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str.21-29 71229 Leonberg, Deutschland DO 14.1

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	GEZE TS 5000
Beschreibung :	Türschließer mit einstellbarer Öffnungsdämpfung und Endschlag
Gestänge :	Gleitschiene
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür gem. Herstellerangaben (Normalmontage) Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	2 - 6
Klassifikation :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür 4 8 6/2 1 1 4 Kopfmontage auf der Schließseite der Tür 3 8 6/2 1 1 4
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	.

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 Allgemeines 5.2.3 Schließmoment 5.2.4 Öffnungsmoment 5.2.5 Wirkungsgrad 5.2.6 Schließzeit 5.2.7 Öffnungswinkel Türblattmontage auf der Öffnungsseite Kopfmontage auf der Schließseite 5.2.8 Überlastverhalten 5.2.9 Temperaturabhängigkeit 5.2.10 Flüssigkeitsaustritt 5.2.11 Beschädigung 5.2.12 Endschlagregulierung 5.2.13 Öffnungsdämpfung 5.2.14 Schließzeitverzögerung 5.2.15 einstellbare Schließkraft 5.2.16 Spiel in der Nulllage 5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	bestanden bestanden (Größe 2-6) bestanden (Größe 2-6) bestanden (Größe 2-6) bestanden bestanden (Klasse 4) bestanden (Klasse 3) bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden (Größe 2-6) nicht zutreffend bestanden (Größe 2-6) nicht zutreffend bestanden (Klasse 1)
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 Dauerfunktion 5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit 5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	bestanden (Klasse 8) bestanden Klasse 4 (240h) bestanden Klasse 4 (240h) bestanden Klasse 4 (240h)
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	GEZE TS 5000 IS
Beschreibung :	Türschließer mit einstellbarer Öffnungsdämpfung und Endschlag mit integrierter Schließfolgeregelung
Gestänge :	Gleitschiene
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür gem. Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	2 - 6
Klassifikation :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür 4 8 6/2 1 1 4
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Bei Verwendung in Verbindung mit Schließfolgeregelungen ist mind. die Türschließergröße 3 einzustellen

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 <i>Allgemeines</i> 5.2.3 <i>Schließmoment</i> 5.2.4 <i>Öffnungsmoment</i> 5.2.5 <i>Wirkungsgrad</i> 5.2.6 <i>Schließzeit</i> 5.2.7 <i>Öffnungswinkel</i> <i>Türblattmontage auf der Öffnungsseite</i> 5.2.8 <i>Überlastverhalten</i> 5.2.9 <i>Temperaturabhängigkeit</i> 5.2.10 <i>Flüssigkeitsaustritt</i> 5.2.11 <i>Beschädigung</i> 5.2.12 <i>Endschlagregulierung</i> 5.2.13 <i>Öffnungsdämpfung</i> 5.2.14 <i>Schließzeitverzögerung</i> 5.2.15 <i>einstellbare Schließkraft</i> 5.2.16 <i>Spiel in der Nulllage</i> 5.2.18 <i>Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren</i>	<i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Klasse 4)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Klasse 1)</i>
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 <i>Dauerfunktion</i> 5.2.17.1 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.2 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.3 <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	<i>bestanden (Klasse 8)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i>
<i>Gefährliche Substanzen</i>	<i>Anhang ZA.3</i>	<i>Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.</i>

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	GEZE TS 5000 L
Beschreibung :	Türschließer mit einstellbarer Öffnungsdämpfung und Endschlag
Gestänge :	Gleitschiene, nur mit Hebelarm GEZE TS 5000 L
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Schließseite der Tür gem. Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	2 - 6
Klassifikation :	Türblattmontage auf der Schließseite der Tür 3 8 6/2 1 1 4
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	.

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 <i>Allgemeines</i> 5.2.3 <i>Schließmoment</i> 5.2.4 <i>Öffnungsmoment</i> 5.2.5 <i>Wirkungsgrad</i> 5.2.6 <i>Schließzeit</i> 5.2.7 <i>Öffnungswinkel</i> <i>Türblattmontage auf der Schließseite</i> 5.2.8 <i>Überlastverhalten</i> 5.2.9 <i>Temperaturabhängigkeit</i> 5.2.10 <i>Flüssigkeitsaustritt</i> 5.2.11 <i>Beschädigung</i> 5.2.12 <i>Endschlagregulierung</i> 5.2.13 <i>Öffnungsdämpfung</i> 5.2.14 <i>Schließzeitverzögerung</i> 5.2.15 <i>einstellbare Schließkraft</i> 5.2.16 <i>Spiel in der Nulllage</i> 5.2.18 <i>Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren</i>	<i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Klasse 3)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Klasse 1)</i>
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 <i>Dauerfunktion</i> 5.2.17.1 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.2 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.3 <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	<i>bestanden (Klasse 8)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i>
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	<i>Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.</i>

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	GEZE TS 5000 L IS
Beschreibung :	Türschließer mit einstellbarer Öffnungsdämpfung, Endschlag und integrierter Schließfolgeregelung
Gestänge :	Gleitschiene, nur mit Hebelarm GEZE TS 5000 L
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Schließseite der Tür gem. Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	2 - 6
Klassifikation :	Türblattmontage auf der Schließseite der Tür 3 8 6/2 1 1 4
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Bei Verwendung in Verbindung mit Schließfolgeregelungen ist mind. die Türschließergröße 3 einzustellen.

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 <i>Allgemeines</i> 5.2.3 <i>Schließmoment</i> 5.2.4 <i>Öffnungsmoment</i> 5.2.5 <i>Wirkungsgrad</i> 5.2.6 <i>Schließzeit</i> 5.2.7 <i>Öffnungswinkel</i> <i>Türblattmontage auf der Schließseite</i> 5.2.8 <i>Überlastverhalten</i> 5.2.9 <i>Temperaturabhängigkeit</i> 5.2.10 <i>Flüssigkeitsaustritt</i> 5.2.11 <i>Beschädigung</i> 5.2.12 <i>Endschlagregulierung</i> 5.2.13 <i>Öffnungsdämpfung</i> 5.2.14 <i>Schließzeitverzögerung</i> 5.2.15 <i>einstellbare Schließkraft</i> 5.2.16 <i>Spiel in der Nulllage</i> 5.2.18 <i>Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren</i>	<i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Klasse 3)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Klasse 1)</i>
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 <i>Dauerfunktion</i> 5.2.17.1 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.2 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.3 <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	<i>bestanden (Klasse 8)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i>
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	<i>Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.</i>

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	GEZE TS 5000 L
Beschreibung :	Türschließer mit einstellbarer Öffnungsdämpfung und Endschlag
Gestänge :	Gleitschiene, nur mit Hebelarm GEZE TS 5000
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür gem. Herstellerangaben (Normalmontage)
Größe :	3 - 6
Klassifikation :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür 4 8 6/3 1 1 4
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 <i>Allgemeines</i> 5.2.3 <i>Schließmoment</i> 5.2.4 <i>Öffnungsmoment</i> 5.2.5 <i>Wirkungsgrad</i> 5.2.6 <i>Schließzeit</i> 5.2.7 <i>Öffnungswinkel</i> Kopfmontage auf der Öffnungsseite 5.2.8 <i>Überlastverhalten</i> 5.2.9 <i>Temperaturabhängigkeit</i> 5.2.10 <i>Flüssigkeitsaustritt</i> 5.2.11 <i>Beschädigung</i> 5.2.12 <i>Endschlagregulierung</i> 5.2.13 <i>Öffnungsdämpfung</i> 5.2.14 <i>Schließzeitverzögerung</i> 5.2.15 <i>einstellbare Schließkraft</i> 5.2.16 <i>Spiel in der Nulllage</i> 5.2.18 <i>Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren</i>	<i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 3-6)</i> <i>bestanden (Größe 3-6)</i> <i>bestanden (Größe 3-6)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Klasse 4)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 3-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Größe 3-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Klasse 1)</i>
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 <i>Dauerfunktion</i> 5.2.17.1 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.2 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.3 <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	<i>bestanden (Klasse 8)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i>
<i>Gefährliche Substanzen</i>	<i>Anhang ZA.3</i>	<i>Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.</i>

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	GEZE TS 5000 S
Beschreibung :	Türschließer mit einstellbarer Öffnungsdämpfung, einstellbarer Schließzeitverzögerung und Endschlag
Gestänge :	Gleitschiene
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür gem. Herstellerangaben (Normalmontage) Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	2 - 6
Klassifikation :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür 4 8 6/2 1 1 4 Kopfmontage auf der Schließseite der Tür 3 8 6/2 1 1 4
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
<i>selbstschließend</i>	5.2.1 <i>Allgemeines</i> 5.2.3 <i>Schließmoment</i> 5.2.4 <i>Öffnungsmoment</i> 5.2.5 <i>Wirkungsgrad</i> 5.2.6 <i>Schließzeit</i> 5.2.7 <i>Öffnungswinkel</i> <i>Türblattmontage auf der Öffnungsseite</i> <i>Kopfmontage auf der Schließseite</i> 5.2.8 <i>Überlastverhalten</i> 5.2.9 <i>Temperaturabhängigkeit</i> 5.2.10 <i>Flüssigkeitsaustritt</i> 5.2.11 <i>Beschädigung</i> 5.2.12 <i>Endschlagregulierung</i> 5.2.13 <i>Öffnungsdämpfung</i> 5.2.14 <i>Schließzeitverzögerung</i> 5.2.15 <i>einstellbare Schließkraft</i> 5.2.16 <i>Spiel in der Nulllage</i> 5.2.18 <i>Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren</i>	<i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Klasse 4)</i> <i>bestanden (Klasse 3)</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>bestanden (Größe 2-6)</i> <i>nicht zutreffend</i> <i>bestanden (Klasse 1)</i>
<i>Dauerfunktion selbstschließend</i>	5.2.2 <i>Dauerfunktion</i> 5.2.17.1 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.2 <i>Korrosionsbeständigkeit</i> 5.2.17.3 <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	<i>bestanden (Klasse 8)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i> <i>bestanden Klasse 4 (240h)</i>
<i>Gefährliche Substanzen</i>	Anhang ZA.3	<i>Der Hersteller hat keine gefährlichen Stoffe deklariert.</i>